

Technische vragen bij geagendeerd onderwerp

Vergadering: Commissie 14 september 2026

Onderwerp: Kredietaanvraag voor vergroting fysieke netaansluitingen en GTV van rwzi's

Breunis van de Weerd	SGP
----------------------	-----

Vraag 1

Een netaansluiting is net zo iets als grond. Het is er voor altijd. Hoe werkt dat door in de wijze waarop de exploitatielasten berekend worden? Wordt op deze investering afgeschreven? En wat is de afschrijvingstermijn?

Antwoord 1

De netaansluiting maakt onderdeel uit van het investeringsproject voor de realisatie van de nabehandelingsinstallatie. Daarom wordt deze investering conform de gebruikelijke financiële afspraken van het waterschap geactiveerd en afgeschreven. Voor dit type investering hanteren wij een afschrijvingstermijn van 15 jaar conform het hiervoor vastgestelde beleid. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten worden gedurende deze perioden verwerkt in onze jaarlijkse exploitatie begrotingen en jaarrekeningen.

Vraag 2

In de markt worden steeds betere en snel goedkoper wordende batterij systemen aangeboden. In hoeverre kunnen die het probleem van de behoefte aan zwaardere aansluitingen dempen?

Antwoord 2

Batterijsystemen kunnen bijdragen aan het beperken van piekbelasting op het elektriciteitsnet en daarmee de behoefte aan zwaardere aansluitingen deels verminderen. Tegelijkertijd zijn batterijen vooral geschikt voor het overbruggen van tijdelijke pieken. Bij een structureel hogere energievraag, die we kunnen verwachten op onze rwzi's – onder andere door het realiseren van nabehandelingsinstallaties – bieden zij onvoldoende capaciteit om de bedrijfsvoering langdurig te ondersteunen. Voor een betrouwbare en toekomstbestendige bedrijfsvoering blijft een passende netaansluiting daarom de voorkeur houden. Batterijen zien wij vooral als een waardevolle aanvulling, niet als een volwaardig alternatief voor de benodigde netcapaciteit.

Vraag 3

In de tabel met het overzicht van het investeringsbedrag wordt keurig de investeringsomvang per zuivering in beeld gebracht. Maar de dekking wordt gevonden bij die zuiveringen waarvoor al een begrotingspost in de meerjarenraming is opgenomen. Kan dat op deze wijze wel? Kunnen we kosten die gemaakt worden op de ene zuivering toerekenen aan een andere zuivering?

Antwoord 3

De dekking van het gevraagde krediet wordt gevonden binnen de reeds geraamde investeringsmiddelen voor de nabehandelingsinstallaties in de planperiode, zoals weergegeven in de tabel. Voor de overige nabehandelingsinstallaties geldt dat de middelen buiten de planperiode van



de vigerende begroting 2026 met meerjarenperspectief zijn geraamd. De daadwerkelijke investeringsuitgaven worden op termijn transparant en locatie-specifiek verantwoord en correct toegerekend aan de betreffende zuiveringslocaties.

De opgenomen middelen in de meerjarenraming bij de begroting worden aangewend in lijn met de doelen waarvoor zij bestemd zijn: het realiseren van nabehandelingsinstallatie op onze rwzi's. De nabehandelingsinstallaties worden gefaseerd over alle rwzi's uitgerold in een periode van ongeveer 20 jaar waarbij de volgorde is bepaald op basis van de hoogste doelbijdrage op het gebied van waterkwaliteit.